



## KOMUNIKAT Nr 9

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia **27 września 2023 roku** w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w miejscowości **Stołeczna, gm. Trzcіńsko-Zdrój** (około 530 osób)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 25 września 2023 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn.zm.) z uwagi na przekroczenia mikrobiologiczne.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu **nie może być spożywana**, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda **nie może być używana** do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Komunalny w Trzcіńsku-Zdroju zarządzający wodociągiem Stołeczna został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.