





Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie



KOMUNIKAT nr 14 z dnia 28 lipca 2026 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 14 lipca 2026r. z **wodociągu Gogolice** stwierdził niezgodność parametryczną dotyczącą: liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) zaleca się gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody jest Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35